

ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ООО «ОСНОВНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА»
Свидетельство аттестации ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан»
 № 037 – 15 от 05 мая 2015 года

ПАСПОРТ
на песок

« 27 » _____ 07 _____ 2016 г.

1. Наименование отправителя : ООО «Поволжская нерудная компания»
2. Место погрузки : Причал «Благоустройство»
3. Средство погрузки : авто-погрузчик
4. Наименование материала : Песок строительный
5. Количество материала, тонн _____
6. Наименование (номер) транспорта _____
7. Технические условия : ГОСТ 8736-2014 ; методы испытаний : ГОСТ 8735-88

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№пп	Наименование показателей	Требования по ГОСТ 8736-2014	Фактически %
1	Зерновой состав материала, % по массе	Не регламент	2,5 – 0,39 1,25 – 0,43 0,63 – 1,35 0,315 – 23,33 0,16 – 72,67 <0,16 – 1,83
2	Содержание зерен крупностью, %: св. 10,0 мм св. 5,0 мм Прошло через сито 0,16; %	< 0,5 < 10 < 20	0,19 1,09 1,83
3	Класс и группа песка		2 кл., оч. мелкий
4	Модуль крупности песка	1,0-1,5	1,27
5	Полный остаток на сите 0,63 ; %	До 10	2,17
6	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	<5	0,35
7	Содержание глины в комках, %	<0,5	0,10
8	Содержание органических примесей, %		-
9	Насыпная плотность, т/куб.м		1,25
10	Влажность, %		4,04
11	Содержание зерен слабых пород, %		

Примечание: По согласованию предприятия – изготовителя с потребителем в песке класса II допускается отклонения полного остатка на сите № 0,63 от вышеуказанных не более чем на +/- 5 %

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Песок строительный II класса очень мелкий, соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014

Испытания провел _____



Латыпов Р.Н.